


- UWAGI:**
1. numeracja armatury - zgodnie z Rys.1.
  2. dokonać montażu zgodnie z wytycznymi producenta kotłów
  3. odcinek preizolowany do węzła cieplnego - wykonać zgodnie z projektem wymiany sieci



- OZNACZENIA:**
- instalacja kotłowa - zasilanie 90° C
  - instalacja kotłowa - powrot 70° C
  - - - zimna woda
  - czopuch
  - kanalizacja

TYTUŁ RYSUNKU	FUNKCJA	NAZWISKO	UPRAW.	DATA	PODPIS
<b>Kotłownia węglowa o mocy 2 x 200kW - rzut</b>	ASYSTENT PROJEKTANTA	Zofia Niżnikiewicz-Frenki	---	VIII.2006	
	ASYSTENT PROJEKTANTA	Przemysław Muskalski	---	VIII.2006	
	ASYSTENT PROJEKTANTA	Lukasz Zagórski	---	VIII.2006	
	PROJEKTANT	Ryszard Żmiejko	51/75	VIII.2006	<i>[Signature]</i>
OBIEKT	SKALA		NR RYSUNKU		
Szpital Rejonowy w Kłobucku, ul. Wyszynskiego 1 42-100 Kłobuck	1:50		2		
INWESTOR					
Powiat Kłobucki, ul. Rynek im. Jana Pawła II nr 13 42-100 Kłobuck					

**"KOSZT-BUD"**  
**Dariusz MAJER**  
 44-196 KNURÓW  
 ul. Gen. Ziętka 18c/12

