

Kłobuck, dn. 13 lipiec 2009 r.

IR.I. 3432-14/09

Wykonawcy w postępowaniu

IR.I. 3432-14/09

dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Termomodernizacja budynków Szpitala Rejonowego w Kłobucku mieszczących się przy ul. Wyszyńskiego 9 i ul. 11 listopada 5a. Etap II – modernizacja źródeł ciepła, sieci cieplnej oraz systemów grzewczych wraz z wykonaniem instalacji solarnej oraz dociepleniem Pawilonu Łóżkowego”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający podaje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie

Po analizie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zauważyliśmy, iż w przedmiarach robót nie zostały uwzględnione konstrukcje wsporcze zakotwiczone do konstrukcji budynku, do których należy przymocować ramy systemowe kolektorów. Z dokumentacji wynika, że należy wykonać 10 szt. Podwalin o masie 969 kg każda co daje łączną wartość 9690 kg.

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o wykonanie powyższych robót.

Odpowiedź

Należy uzupełnić przedmiar o dostawę i montaż konstrukcji wsporczej (podwaliny) pod instalację solarą KNR 205/208-05 - 9,69 t.

Jednocześnie informuję, że w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostaje przedłużony termin składania ofert na dzień **20 lipca 2009 r. godzina 10⁰⁰**.

STAROSTA

Stanisław Garncarek