

Kłobuck, dn. 2 lutego 2011 r.

IR.III. 272-1/2/11

## **TREŚĆ ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

*dotyczy postępowania przetargowego pn. „Zagospodarowanie terenu posesji przy ul. Skorupki 46 w Kłobucku”.*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający podaje treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

### **Pytanie 1**

[...]Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego[...]

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmocnianych włóknem węglowym, przy czym parametry techniczne oferowanych słupów oświetleniowych nie mogą być gorsze niż wymagane przez Zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej.

Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z up. STAROSTY

Piotr Mach  
Naczelnik Wydziału  
Inwestycji i Rozwoju